ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
ANDRIJAŠEVCI, Pekara "Genci" Kolodvorska 1

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UK. KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
07.01.	7,8	20,8	bez	bez	0	0		0,01	0	1,52	<0,5	392	0,1		10,96		0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.02.	7,8	16,8	bez	bez	0	0		0	0	1,82	<0,5	390	0,08		7,81		0	0	0	0	0	0	Sukladna
09.04.	7,19	14,2	bez	bez	0	0	33	0,043	0,008	2	0,23	398	0,22	19			0	0	0	0	18	2	Sukladna
15.05.	7,38	15,9	bez	bez	0	0	21	0,031	0,019	3	0	396	0,25	12			0	0	0	0	17	12	Sukladna
12.06.	7,84	17,1	bez	bez	20	4	47	0,044	0,030	2	0,46	398	0,24	75			0	0	0	0	8	1	Sukladna
09.07.	7,5	21,8	bez	bez	0	0	27	0,032	0,017	2	0	399	0,27	17			0	0	0	0	0	0	Sukladna
08.08.	7,59	20,6	bez	bez	0	0	25	0,032	0,011	3	0,47	401	0,26	15			0	0	0	0	0	0	Sukladna
03.09.	7,23	18,8	bez	bez	0	0	25	0,038	0,013	3	0,54	398	0,24	13			0	0	0	0	0	5	Sukladna
01.10.	7,21	18,8	bez	bez	0	0	29	0,025	0,015	3	0,15	405	0,23	15			0	0	0	0	0	4	Sukladna
12.11.	7,12	15,9	bez	bez	0	0,60	24	0,050	0,025	4,2	0,46	401	0,23	10			0	0	0	0	9	0	Sukladna
10.12.	7,3	15,1	bez	bez	0	0,28	31	0,030	0,019	3,5	0,23	400	0,24	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
BABINA GREDA, O.Š. Mijat Stojanović, Vladimira Nazora 1

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µg/L	mg/l	µg/L	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
07.01.	7,81	14,6	bez	bez	0	0		0	0	1,54	<0,5	397	0,1	52,37	9,52		0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.02.	7,81	16	bez	bez	0	0		0,010	0	1,76	<0,5	459	0,05	17,61	10,41		0	0	0	0	0	0	Sukladna
09.04.	7,27	14,9	bez	bez	0	0	29	0,034	0,010	2	0,15	400	0,23	12			0	0	0	0	1	9	Sukladna
15.05.	7,3	17,1	bez	bez	0	0	27	0,029	0,022	3	0	400	0,21	16			0	0	0	0	22	49	Nesukladna
21.05.													0,26				0	0	0	0	30	0	Sukladna
12.06.	7,85	17	bez	bez	2	1	26	0,018	0,014	3	0,46	400	0,21	23			0	0	0	0	11	34	Nesukladna
18.06.													0,24				0	0	0	0	0	1	Sukladna
26.06.*													0,22				0	0	0	0	2	2	Sukladna
09.07.*	7,39	24,9	bez	bez	0	1	20	0,027	0,017	2	0,16	407	0,25	11			0	0	0	0	0	4	Sukladna
14.07.*													0,23				0	0	0	0	1	0	Sukladna
14.07.**													0,22				0	0	0	0	0	1	Sukladna
08.08.**	7,61	21,2	bez	bez	0	0	22	0,028	0,013	4	0,47	403	0,25	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna
03.09.**	7,32	19,9	bez	bez	0	0	23	0,03	0,02	3	0,38	400	0,23	8			0	0	0	0	1	0	Sukladna
01.10.	7,25	19,9	bez	bez	0	0	27	0,03	0,01	2	0,15	400	0,26	9			0	0	0	0	12	19	Sukladna
12.11.	7,19	16,6	bez	bez	0	0,60	23	0,05	0,02	3,8	0,68	404	0,25	20			0	0	0	0	4	76	Sukladna
10.12.	7,09	15,4	bez	bez	0	0,33	27	0,03	0,02	2,8	0,54	400	0,24	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
* Uzorkovano u caffe baru Kod Vereša
** Uzorkovano u caffe baru Leon
Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
CERIĆ, caffe bar Im-prom, I. Meštrovića 1

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /1	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
13.01.*	7,7	9,8	bez	bez	0	0		0,01	0	1,75	<0,5	409	<0,1	0	10,00		0	0	0	0	0	0	Sukladna
01.04.	7,35	14,2	bez	bez	0	0	23	0,046	0,026	3	0,39	402	0,21	12			0	0	0	0	0	2	Sukladna
06.05.	7,28	15,3	bez	bez	0	0	25	0,037	0,022	1	0,30	407	0,25	14			0	0	0	0	0	1	Sukladna
03.06.	7,37	18,4	bez	bez	0	0	25	0,048	0,015	3	0,31	397	0,26	13			0	0	0	0	0	5	Sukladna
01.07.	7,43	17,5	bez	bez	0	0	24	0,038	0,012	3	0,31	398	0,22	16			0	0	0	0	0	1	Sukladna
29.07.	7,48	22,5	bez	bez	7	1	31	0,028	0,010	4	0,6	402	0,29	35			0	0	0	0	0	0	Sukladna
09.09.	7,42	18,3	bez	bez	186	0	27	0,070	0,018	5	0,4	409	0,23	26			0	0	0	0	3	14	Nesukladna
23.09.	7,34	21,7	bez	bez	0	0	18	0,030				407	0,22										Sukladna
07.10.	7,28	19,9	bez	bez	0	0	20	0,034	0,019	4	0,31	411	0,23	7			0	0	0	0	0	1	Sukladna
04.11.	7,48	17,1	bez	bez	0	2	30	0,030	0,018	4	0,23	410	0,22	0			0	0	0	1	0	0	Nesukladna
06.11.													0,24				0	0	0	0	0	1	Sukladna
06.11.**													0,23				0	0	0	0	0	0	Sukladna
02.12.	7,44	16,1	bez	bez	0	1,03	30	0,03	0,015	2,5	0,15	408	0,25	180			0	0	0	0	0	0	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija

* Uzorkovano u AD Čuljak

**Uzorkovano u TO Boso

Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
CERNA, O.Š. kuhinja, Šetalište dr. Franje Tuđmana 3

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
07.01.	7,81	12,8	bez	bez	0	0		0	0	1,6	0,59	397		114,1	10,21		0	0	0	0	<300	<300	Nesukladna
10.02.	7,78	16,4	bez	bez	0	0		0	0,090	1,73	<0,5	410		103,5	10,55		0	0	0	0	<300	120	Nesukladna
19.03.	7,76	14,1	bez	bez	0	0	31	0,015	0,019	4,0	0,23	397	0,20	41			0	0	0	0	1	1	Sukladna
16.04.*	7,11	14,7	bez	bez	0	0	28	0,038	0,017	3,0	0,53	395	0,23	11			0	0	0	0	0	0	Sukladna
21.05.	7,45	18,3	bez	bez	0	0	24	0,036	0,024	3,0	0	396	0,24	44			0	0	0	0	4	0	Sukladna
18.06.**	7,58	19,9	bez	bez	0	0	18	0,029	0,013	4,0	0	396	0,24	9			0	0	0	0	1	3	Sukladna
16.07.**	7,68	21,8	bez	bez	0	0	23	0,028	0,016	4,0	0	405	0,26	17			0	0	0	0	0	0	Sukladna
21.07.**																	0	0	0	0	0	0	Sukladna
21.07.**																	0	0	0	0	0	0	Sukladna
13.08.**	7,53	19,1	bez	bez	0	0	22	0,030	0,016	4,0	0,08	399	0,22	11			0	0	0	0	73	7	Sukladna
24.09.	7,17	18,9	bez	bez	0	0	26	0,033	0,023	3,0	0	400	0,20	30			0	0	0	0	7	6	Sukladna
15.10.	7,21	20,1	bez	bez	0	0	23	0,020	0,020	3,2	0,65	404	0,22	30			0	0	0	0	0	10	Sukladna
27.11.	7,65	14,4	bez	bez	0	0,17	30	0,020	0,013	3,7	0,46	402	0,23	30			0	0	0	0	0	0	Sukladna
17.12.	7,54	15,2	bez	bez	0	0,20	33	0,020	0,009	2,7	0,53	402	0,11	30			0	0	0	0	0	0	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
* Uzorkovano u caffe baru Phoenix, Kralja Tomislava
** Uzorkovano u caffe baru Jet Set, Kralja Tomislava 4
Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
IVANKOVO, INA, Gorjani 7

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
21.01.	7,81	12,8	bez	bez	0	0		0	0	1,58	<0,5	439	0,10	0	10,00		0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.02.	7,76	8,6	bez	bez	0	0		0,01	0	1,71	<0,5	402	0,05	0	10,96		0	0	0	0	90	0	Sukladna
26.03.*	7,03	13,6	bez	bez	0	0,0	25	0,04	0,01	3	0,39	403	0,22	13			0	0	0	0	1	2	Sukladna
30.04.	7,49	16,2	bez	bez	17	5	33	0,06	0,02	3	0,39	397	0,20	72			0	0	0	0	0	4	Sukladna
28.05.	7,48	18,3	bez	bez	1	1	30	0,04	0,02	3	0	400	0,24	31			0	0	0	0	19	1	Sukladna
26.06.	7,54	17,1	bez	bez	27	7	43	0,07	0,01	2	0,16	399	0,23	94			0	0	0	0	10	1	Nesukladna
03.07.	7,45	18,8	bez	bez	0	0						399	0,18										Sukladna
24.07.	7,23	20,2	bez	bez	0	0	24	0,03	0,02	3	0,35	411	0,24	8			0	0	0	0	0	0	Sukladna
27.08.	7,28	18,9	bez	bez	0	0	24	0,05	0,01	3	0,31	400	0,21	9			0	0	0	0	0	0	Sukladna
17.09.	7,25	19,3	bez	bez	0	0	22	0,03	0,01	3	0,15	401	0,28	13			0	0	0	0	3	0	Sukladna
23.10.	7,48	16,2	bez	bez	0	1	26	0,03	0,02	3,9	0,54	402	0,27	40			0	0	0	0	64	0	Sukladna
26.11.	7,56	13,3	bez	bez	0	0,42	26	0,04	0,01	3,1	0,4	402	0,25	10			0	0	0	0	0	2	Sukladna
11.12.	7,49	12,1	bez	bez	0		28	0,05	0,01	3,1	1,47	402	0,23	20			0	0	0	0	4	1	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
* Uzorkovano u caffe baru Voloder
Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
NOVI MIKANOVCI, Caffe bar As, Braće Radića 123

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
21.01.*	7,8	12,4	bez	bez	0	0		0	0	1,46	<0,5	396	0,10	0	10,55		0	0	0	0	46	4	Sukladna
10.02.*	7,74	12,8	bez	bez	0	0		0	0	1,67	<0,5	399	0,02	0	10,34		0	0	0	0	100	0	Sukladna
26.03.	7,02	10,9	bez	bez	0	0	26	0,034	0,02	3	0,39	402	0,25	8			0	0	0	0	0	4	Sukladna
30.04.	7,41	15,1	bez	bez	0	0	26	0,035	0,01	3	0,23	404	0,21	7			0	0	0	0	75	150	Nesukladna
05.05.													0,25				0	0	0	0	1	2	Sukladna
28.05.	7,44	17,5	bez	bez	0	0	25	0,032	0,02	3	0,15	399	0,26	7			0	0	0	0	0	0	Sukladna
26.06.	7,53	17,8	bez	bez	0	0	25	0,033	0,02	3	0,23	400	0,21	5			0	0	0	0	0	0	Sukladna
24.07.	7,11	23,1	bez	bez	0	0	23	0,037	0,02	3	0,38	401	0,27	11			0	0	0	0	1	0	Sukladna
27.08.	7,32	18,6	bez	bez	0	0	22	0,037	0,02	3	0	401	0,23	6			0	0	0	0	0	1	Sukladna
17.09.	7,27	21,4	bez	bez	0	1	28	0,034	0,01	2	0,15	402	0,28	13			0	0	0	0	0	0	Sukladna
23.10.	7,36	16,1	bez	bez	0	0	21	0,020	0,01	4	0,46	402	0,25	10			0	0	0	0	4	0	Sukladna
26.11.	7,56	13,4	bez	bez	0	0,3	25	0,040	0,02	3	0,32	402	0,27	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna
11.12.**	7,51	15,1	bez	bez	0		26	0,050	0,02	3,2	0,15	402	0,26	10			>300	0	0	0	28	7	Nesukladna
15.12.**													0,18							0	0	0	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
* Uzorkovano u O.Š. Vođinci, Područna škola Novi Mikanovci - kuhinja
** Uzorkovano u staračkom domu sv. Ante, Braće Radića bb – kuhinja
Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
PRKOVCI, O.Š. Retkovci, Područna škola Prkovci, Glavna 18

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
21.01.	7,8	12,4	bez	bez	0	0		0	0	1,56	<0,5	396	0,10	0	9,25		0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.02.	7,76	12,1	bez	bez	0	0		0	0	1,66	<0,5	400	0,02	0	10,00		0	0	0	0	<300	120	Nesukladna
19.03.	7,79	14,3	bez	bez	2	1	32	0,021	0,011	3	0,3	396	0,20	36			0	0	0	0	7	0	Sukladna
16.04.	7,19	13,4	bez	bez	0	0	25	0,031	0,022	3	0,23	397	0,19	23			0	0	0	0	2	3	Sukladna
21.05.	7,37	15,4	bez	bez	0	0	22	0,035	0,026	4	0,08	400	0,21	15			0	0	0	0	0	1	Sukladna
18.06.	7,51	18,9	bez	bez	0	0	20	0,025	0,014	3	0,08	399	0,24	18			0	0	0	0	0	0	Sukladna
16.07.*	7,53	20,8	bez	bez	0	0	26	0,024	0,018	4	0,23	401	0,27	15			0	0	0	0	0	0	Sukladna
21.07.*		22,7															0	0	0	0	0	0	Sukladna
21.07.*		22,7															0	0	0	0	0	0	Sukladna
24.07.													0,16				0	0	0	0	4	0	Sukladna
24.07.*													0,24				0	0	0	0	0	0	Sukladna
24.07.													0,21				0	0	0	0	1	7	Sukladna
13.08.	7,52	19	bez	bez	0	1	28	0,046	0,014	4	0,23	401	0,18	103			0	0	0	0	>300	>300	Nesukladna
18.08.													0,21				0	0	0	0	0	0	Sukladna
18.08.*													0,20				0	0	0	0	0	0	Sukladna
24.09.	7,2	20,1	bez	bez	0	0	27	0,032	0,017	4	0,08	402	0,20	18			0	0	0	0	85	3	Sukladna
15.10.	7,21	20,1	bez	bez	3	0	24	0,020	0,014	3,7	0,65	402	0,19	10			0	0	0	0	2	14	Sukladna
27.11.	7,58	14,1	bez	bez	0	0,32	25	0,030	0,013	3,4	0,46	402	0,22	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna
17.12.	7,45	15,4	bez	bez	0	0,40	30	0,030	0,013	3,4	0,23	402	0,10	10			0	0	0	0	5	9	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija

* Uzorkovano u TO Merlino

Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
RETKOVCI, O.Š., M. Gupca 22 – slavina u holu

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
21.01.	7,8	12,4	bez	bez	0	0		0	0	1,56	<0,5	404	0,1	0	10,00		0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.02.	7,76	8,6	bez	bez	0	0		0,010	0	1,71	<0,5	402	0,05	0	10,96		0	0	0	0	<300	<300	Nesukladna
19.03.*	7,52	13,1	bez	bez	0	0	27	0,022	0,018	3	0,07	398	0,21	23			48	0	0	40	26	18	Nesukladna
21.03.																	0	0	0	0	1	0	Sukladna
21.03.*																	2	0	0	79	1	0	Nesukladna
16.04.**	7,23	15,7	bez	bez	0	0	24	0,031	0,016	2	0	395	0,14	21			0	0	0	0	0	1	Sukladna
21.05.**	7,29	16,2	bez	bez	0	0	24	0,035	0,033	4	0,08	399	0,32	18			0	0	0	0	0	5	Sukladna
18.06.**	7,55	20,1	bez	bez	0	0	15	0,022	0,015	3	0,15	400	0,29	8			0	0	0	0	0	6	Sukladna
16.07.**	7,55	18,9	bez	bez	0	0	30	0,010	0,016	4	0,16	400	0,25	5			0	0	0	0	0	2	Sukladna
13.08.**	7,53	18,4	bez	bez	0	0	20	0,030	0,015	3	0,08	402	0,24	16			0	0	0	0	150	10	Nesukladna
18.08.													0,15				0	0	0	0	0	1	Sukladna
18.08.**													0,29				0	0	0	0	0	0	Sukladna
24.09.**	7,22	18,9	bez	bez	0	0	24	0,03	0,03	4	0,23	401	0,28	5			0	0	0	0	0	0	Sukladna
15.10.**	7,22	19,1	bez	bez	0	0	19	0,01	0,02	3,7	0,44	401	0,27	20			0	0	0	0	4	15	Sukladna
27.11.**	7,58	14,3	bez	bez	0	0,37	25	0,02	0,01	3,1	0,3	402	0,28	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna
17.12.**	7,55	15,8	bez	bez	0	0,38	35	0,02	0,01	3,3	0,3	399	0,25	10			10	0	0	0	147	170	Nesukladna
19.12.**													0,25				0				1	57	Nesukladna
22.12.**													0,22								2	16	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
*Uzorkovano u caffe baru Event
**Uzorkovano u caffe baru Lanterna

Analize Vetrinarskog zavoda Vkci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
ROKOVCI, Caffe bar " Avangarde", Vinkovačka 34

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
07.01.	7,81	14,8	bez	bez	0	0		0,010	0	1,53	<0,5	397	0,10	18,25	10,62		0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.02.	7,79	17,2	bez	bez	0	0		0	0	1,73	<0,5	398	0,08	0	10,07		0	0	0	0	0	0	Sukladna
09.04.	7,28	14,8	bez	bez	11	3	43	0,066	0,011	2	0,15	392	0,21	72			0	0	0	0	0	0	Sukladna
15.05.	7,38	16,1	bez	bez	0	0	25	0,040	0,023	3	0,23	398	0,26	16			0	0	0	0	123	131	Nesukladna
21.05.													0,30				0	0	0	0	5	5	Sukladna
12.06.	7,76	17	bez	bez	3	0	27	0,016	0,019	3	0,3	399	0,23	16			0	0	0	0	1	4	Sukladna
09.07.	7,54	20,1	bez	bez	0	1	23	0,031	0,017	3	0	397	0,28	9			0	0	0	0	0	7	Sukladna
14.07.*													0,27				0	0	0	0	0	9	Sukladna
14.07.													0,28				0	0	0	0	0	4	Sukladna
08.08.	7,64	19,6	bez	bez	0	0	27	0,028	0,010	4	0,4	401	0,23	7			0	0	0	0	0	0	Sukladna
03.09.	7,2	19,1	bez	bez	0	0	21	0,032	0,010	4	0,03	393	0,22	8			0	0	0	0	0	0	Sukladna
01.10.	7,16	17,8	bez	bez	0	0	25	0,028	0,013	3	0,15	399	0,27	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna
12.11.	7,13	16,1	bez	bez	0	0,79	21	0,050	0,090	3,9	0,38	397	0,23	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.12.	7,37	15,1	bez	bez	0	0,32	36	0,040	0,017	3,6	0,31	401	0,27	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
* Uzorkovano u caffe baru Grazia
Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
STARI MIKANOVCI, Caffe bar Black & White, Vladimira Nazora 1

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
21.01.*	7,81	13	bez	bez	0	0		0	0	1,47	<0,5	394	0,10	39,50	9,45		0	0	0	0	0	8	Sukladna
10.02.*	7,76	13,4	bez	bez	0	0		0	0,05	0	<0,5	399	0,11	54,25	9,59		0	0	0	0	<300	<300	Nesukladna
26.03.	6,98	13,7	bez	bez	0	0	28	0,032	0,02	4	0,55	402	0,23	10	24,00		0	0	0	0	41	4	Sukladna
30.04.	7,46	15,2	bez	bez	0	1	26	0,027	0,02	3	0,54	397	0,22	16			0	0	0	0	15	28	Nesukladna
05.05.													0,23				0	0	0	0	12	3	Sukladna
28.05.	7,42	17,2	bez	bez	0	0	23	0,031	0,02	3	0,07	396	0,26	14			0	0	0	0	0	0	Sukladna
26.06.	7,54	18,1	bez	bez	0	0	25	0,029	0,02	3	0	399	0,24	6			0	0	0	0	0	3	Sukladna
24.07.	7,2	21,2	bez	bez	0	0	24	0,036	0,02	2	0,22	402	0,16	11			0	0	0	0	1	8	Sukladna
27.08.	7,35	19,2	bez	bez	0	0	24	0,044	0,01	3	0,08	402	0,23	12			0	0	0	0	1	3	Sukladna
17.09.	7,12	22,5	bez	bez	0	0	26	0,031	0,01	3	0,15	401	0,28	11			0	0	0	0	0	0	Sukladna
23.10.	7,4	16,2	bez	bez	0	1	21	0,020	0,02	4	0,23	400	0,26	10			0	0	0	0	0	2	Sukladna
26.11.	7,59	15,6	bez	bez	0	0,24	25	0,040	0,01	3,2	0,24	402	0,27	10			0	0	0	0	0	0	Sukladna
11.12.	7,52	14,8	bez	bez	0		31	0,040	0,01	3,2	0,15	401	0,24	10			0	0	0	0	4	8	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
* Uzorkovano u O.Š. - slavina u holu
Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
ŠIŠKOVCI, Caffe bar Croatia, J.J. Strossmayera 2

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /1	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
07.01.	7,8	13,6	bez	bez	0	0		0,010	0	1,52	<0,5	385	0,10	27,31	9,57		0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.02.	7,75	15,4	bez	bez	0	0		0	0	1,75	<0,5	397	0,03	32,73	9,11		0	0	0	0	200	<300	Nesukladna
19.03.	7,68	13,8	bez	bez	0	0	29	0,024	0,014	2	0,15	394	0,22	34			0	0	0	0	3	0	Sukladna
16.04.	7,15	16,2	bez	bez	0	0	30	0,030	0,014	2	0	393	0,21	13			0	0	0	0	0	1	Sukladna
21.05.	7,4	17,4	bez	bez	0	0	24	0,034	0,034	5	0	407	0,20	43			0	0	0	0	2	0	Sukladna
18.06.	7,55	20,5	bez	bez	0	0	16	0,024	0,012	3	0	402	0,25	8			0	0	0	0	6	1	Sukladna
16.07.*	7,56	20	bez	bez	4	0	29	0,078	0,020	3	0,08	401	0,21	65			0	0	0	0	0	5	Sukladna
13.08.*	7,44	20,2	bez	bez	0	0	21	0,038	0,018	4	0	401	0,19	18			0	0	0	0	28	8	Sukladna
24.09.*	7,14	19,4	bez	bez	0	0	29	0,032	0,016	4	0,15	403	0,22	28			0	0	0	0	93	7	Sukladna
15.10.*	7,23	19,3	bez	bez	0	0	23	0,020	0,021	2,8	0,48	402	0,24	20			0	0	0	0	3	11	Sukladna
27.11.*	7,63	15,2	bez	bez	0	0,43	30	0,030	0,012	3,2	0,08	402	0,20	20			0	0	0	0	0	0	Sukladna
17.12.*	7,47	14,9	bez	bez	0	0,40	32	0,030	0,011	3	0,07	404	0,11	20			0	0	0	0	0	>300	Nesukladna
22.12.*																					4	0	Sukladna
22.12.**																					3	19	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija
* Uzorkovano u caffe baru Blue, J.J. Strossmayera 54
** Uzorkovano u caffe baru Valens, J.J. Strossmayera 2
Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA NA REGIONALNOM CJEVOVODU ZA 2014.
VOĐINCI, O.Š., Slavonska 21, – kuhinja

DATUM	pH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJAK	NITRITI	NITRATI	OKSIDATI.	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR – DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg/PtCo	°NTU	µg/L	mg/l	mg/l	mg /1	mg/l	µS/cm	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	/100ml	/100ml	/100ml	/100ml	/1ml	/1ml	
MDK	6,5-9,5	25	bez	bez	20	4	50	0,5	0,5	50	5	2500		200	250	400	0	0	0	0	100	20	
21.01.	7,81	13,1	bez	bez	0	0		0	0	1,59	<0,5	389	0,10	0	8,63		0	0	0	0	0	0	Sukladna
10.02.	7,74	10,4	bez	bez	0	0		0	0	1,70	<0,5	399	0,04	0	10,96		0	0	0	0	30	20	Sukladna
26.03.	7,05	13,2	bez	bez	0	0	24	0,038	0,018	3	0,62	395	0,23	8			0	0	0	0	0	0	Sukladna
30.04.	7,44	15,9	bez	bez	0	0	24	0,031	0,020	3	0,31	396	0,22	6			0	0	0	0	0	93	Nesukladna
05.05.													0,17				0	0	0	0	0	0	Sukladna
28.05.	7,43	19,9	bez	bez	0	0	26	0,027	0,023	3	0,31	397	0,24	8			0	0	0	0	1	0	Sukladna
26.06.*	7,53	18	bez	bez	0	0	22	0,033	0,025	2	0,08	400	0,22	10			0	0	0	0	0	9	Sukladna
24.07.*	7,12	23,8	bez	bez	0	0	23	0,042	0,018	3	0,26	401	0,23	6			0	0	0	0	0	2	Sukladna
27.08.*	7,23	19,1	bez	bez	0	0	23	0,053	0,010	4	0,46	402	0,22	7			0	0	0	0	0	0	Sukladna
17.09.	7,22	20,2	bez	bez	0	0	25	0,038	0,012	3	0,15	402	0,20	11			0	0	0	0	0	0	Sukladna
23.10.	7,43	16,4	bez	bez	0	0	20	0,030	0,017	4,1	0,23	402	0,26	10			0	0	0	0	0	3	Sukladna
26.11.	7,55	171	bez	bez	1	0,35	28	0,040	0,014	3,1	0,24	402	0,21	10			0	0	0	0	0	1	Sukladna
11.12.	7,49	14,9	bez	bez	0		30	0,040	0,018	2,7	0,23	403	0,27	10			0	0	0	0	11	9	Sukladna

MDK – Maksimalno dopuštena koncentracija

* Uzorkovano u caffe Giovanni, J.J. Strossmayera 64

Analize Vetrinarskog zavoda Vinkovci

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

Odobrio:
Voditelj HACCP tima
Jozo Gavrić, dipl.ing.