ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, 2022.g.

REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE, ZDENCI

	PH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	ŽELJEZO	KLORIDI
		°C			mg/ PtCo	°NTU	µg/l	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	µg/l	mg/L
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**200**	**250**
Br. uzoraka	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4
Minimum	7,4	12,0	bez	bez	0,0	0	2	0,010	0,001	0,8	0,1	409	1	7,6
Maksimum	7,9	16,3	bez	bez	23,0	4	55	0,100	0,080	3,8	0,6	467	369	24,2
Srednja vrijednost	7,6	14,1	bez	bez	2	0,3	19	0,042	0,013	1,9	0,2	431	66	14,7
Br. nesukladnih analiza	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	41	0
% nesukladnih analiza	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	21	0

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, 2022.g.

REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE, MREŽA

	PH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR-DIOKSID	ŽELJEZO	KLORITI	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ.BAK. na 22°C
		°C			mg/ PtCo	°NTU	µg/l	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/l	µg/l	mg/L	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**		**200**	**400**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	1158	1158	1158	1158	1158	1158	767	960	960	960	959	1158	958	962	302	40	906	906	906	906	906	906
Minimum	6,9	5,4	bez	bez	0,0	0,0	2	0,01	0,005	0,70	0,0	432	0,0	0	20	3,6	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,9	25,0	bez	bez	15,0	3	243*	0,7*	0,100	15,5	1,1	922*	0,4	489*	190	30,7	0	0	0	0	98	98
Srednja vrijednost	7,6	15,4	bez	bez	0,8	0,2	16	0,04	0,014	2,7	0,2	446	0,2	49	89	16,8	0	0	0	0	4	2
Br. nesukladnih analiza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih analiza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Povećana koncentracija zbog rada zdenca u Vrbanji za što je dobiveno dopuštenje Ministarstva zdravstva za prekoračenje MDK (UP-I-541-2/22-03/3, 534-03-3-2/6-22-3)

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2022.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV JANKOVCI (NASELJA: STARI I NOVI JANKOVCI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22°C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/ 1 mL	/ 1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**200**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	2	24	24	24	24	24	24
Minimum	7,0	6,7	bez	bez	0	0,2	9	0,01	0,008	5	0,1	741	3	10	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,1	24	bez	bez	1	2	37	0,05	0,140	10,1	0,5	757	83	10,2	0	0	0	0	2	8
Srednja vrijednost	7	15,5	bez	bez	0,1	0,2	21	0,03	0,029	7,6	0,3	749	26	10,1	0	0	0	0	0	1
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2022.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV TOVARNIK (NASELJA: TOVARNIK,APŠEVCI, BANOVCI, D.N.SELO, ĐELETOVCI, ILAČA, LIPOVAC,NIJEMCI,PODGRAĐE,V.BANOVCI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	KLORIDI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	µg/l	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**250**	**5**	**2500**	**0,5**	**200**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	10	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Minimum	7	6,2	bez	bez	0	0	4	0,01	0,008	1,2	2,4	0,1	607	0,1	0	20	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,3	24,4	bez	bez	10	2	31	0,13	0,050	9,8	3,4	0,4	694	0,5	104	160	0	0	0	0	59	21
Srednja vrijednost	7,2	15,0	bez	bez	0,3	0,1	14	0,04	0,020	5,9	3,1	0,2	622	0,2	9	61	0	0	0	0	2	1
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2022.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV VRBANJA (NASELJA: VRBANJA I SOLJANI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	ŽELJEZO	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	µg/L	µg/l	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**60***	**6***	**250***	**1,0***	**0,5**	**50**	**300**	**5**	**2500**	**800***	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Minimum	7,5	8,9	bez	bez	6	0,4	132	0,47	0,014	1,5	140	0,8	759	40	30	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,6	10,3	bez	bez	23	1,2	192	0,60	0,030	3,4	300	1,2	933	750	80	0	0	0	0	0	0
Srednja vrijednost	7,5	9,7	bez	bez	12	0,7	165	0,60	0,020	2,5	193	1	865	271	55	0	0	0	0	0	0
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva

Naselje Soljani priključeno je na Regionalni vodovod Istočne Slavonije 2.2.2022. a naselje Vrbanja početkom travnja 2022.

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2022.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV OROLIK (NASELJE: OROLIK)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORITI	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	µg/l	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/ 1 mL	/ 1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**0,5**	**200**	**400**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1	13	1	1	13	13	13	13	13	13
Minimum	7	7,8	bez	bez	0	0	7	0,01	0,010	3,4	0,1	619	0,2	5	80	3,2	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,3	21,9	bez	bez	2	0,4	22	0,10	0,030	6,1	0,3	690	0,2	29	80	3,2	0	0	0	0	13	8
Srednja vrijednost	7,1	15,3	bez	bez	0	0	15	0,05	0,020	4,9	0,2	679	0,2	15	80	3,2	0	0	0	0	1	1
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2022.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV STROŠINCI (NASELJE: STROŠINCI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	µg/l	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**100***	**0,9***	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**0,5**	**200**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Minimum	8,0	13,4	bez	bez	4	0,7	36	0,43	0,020	2,5	0,6	849	0,1	106	50	0	0	0	0	0	0
Maksimum	8,0	13,4	bez	bez	4	0,7	36	0,43	0,020	2,5	0,6	849	0,1	106	50	0	0	0	0	0	0
Srednja vrijednost	8,0	13,4	bez	bez	4	0,7	36	0,43	0,020	2,5	0,6	849	0,1	106	50	0	0	0	0	0	0
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva

Naselje Strošinci priključeno je na Regionalni vodovod Istočne Slavonije 31.1.2022.

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.