ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, 2024.g.

REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE, ZDENCI

	PH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	ŽELJEZO	KLORIDI
		°C			mg/ PtCo	°NTU	µg/l	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	µg/l	mg/L
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**200**	**250**
Br. uzoraka	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	168
Srednja vrijednost	7,7	14,7	bez	bez	2,2	0,3	22	0,048	0,011	1,9	0,2	439	80	16,3
Br. nesukladnih analiza	0	0	0	0	1	0	40	0	0	0	0	0	49	0
% nesukladnih analiza	0	0	0	0	0,5	0	20	0	0	0	0	0	25	0

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, 2024.g.

REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE, MREŽA

	PH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR-DIOKSID	ŽELJEZO	KLORITI	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ.BAK. na 22°C
		°C			mg/ PtCo	°NTU	µg/l	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/l	µg/l	mg/L	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**		**200**	**400**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	1230	1230	1230	1230	1230	1230	829	1031	1031	1031	1032	1230	1003	1031	339	895	978	978	978	978	978	978
Srednja vrijednost	7,7	15,8	bez	bez	0,8	0,1	19	0,040	0,013	2,7	0,2	445	0,2	69	104	19	0	0	0	0	1	0
Br. nesukladnih analiza	0	0	0	0	25*	5*	29*	28*	0	0	0	0		29*	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih analiza	0	0	0	0	2	0,4	4	2,7	0	0	0	0		3	0	0	0	0	0	0	0	0

* Rješenje Ministarstva zdravstva o odstupanju parametara vode za ljudsku potrošnju za vodoopskrbni sustav Vrbanja od 4.7.2024. (KLASA:UP/I-541-02/22-03/03; URBROJ:534-03-3-2/6-24-6) i to: amonij do 1,0 mg/l, mangan do 250 µg/l, željezo do 800 µg/l, boja do 60 mg/PtCo skale te mutnoća do 6 °NTU