REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-03/25-02/10
URBROJ: 534-03-3-2/6-25-4
Zagreb, 31. 07. 2025. godine

Ministarstvo zdravstva, OIB:8836224892, na temelju članka 56. stavka 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) i na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji iz članka 10. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), sukladno Odluci o ovlaštenju za potpisivanje akata KLASA:030-02/25-03/02, URBROJ: 534-02-1-1/2-25-1 od dana 17. siječnja 2025. godine, po zahtjevu isporučitelja vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, OIB:30638414709, u predmetu odstupanja indikatorskih parametara od MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza, monitorinzima vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23, 88/23), donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev isporučitelja vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za odstupanje indikatorskih parametara mangana, željeza, mutnoće od MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23 i 88/23) u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Nuštar, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci djetetova života.

2. Odobreno odstupanje od MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Nuštar iz točke 1. izreke ovoga rješenja za indikatorski parametar mangan iznosi maksimalno do 100 µg/l, za željezo iznosi maksimalno do 800 µg/l, za mutnoću iznosi maksimalno do 8 °NTU.

3. Obvezuje se isporučitelj vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 5. izreke ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 2. ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu Nuštar kojim se opskrbljuju mjesta: Cerići, Marinci i Nuštar.

4. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, na dostavu godišnjih izvješća Ministarstvu zdravstva o poduzetim mjerama za osiguranje vrijednosti parametra iz točke 1. ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Nuštar iz točke 2. izreke ovoga rješenja, do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

5. Ovo odobrenje isporučitelju vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, daje se na rok od 36 mjeseca, od 31. srpnja 2025. godine do 31. srpnja 2028. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Isporučitelj vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovac, podnijelo je Ministarstvu zdravstva dana 31. srpnja 2025. godine zahtjev za odobrenje odstupanja od MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23 i 88/23) za indikatorske parametre mangan, željezo i mutnoću u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Nuštar koji vodom opskrbljuje mjesta:Cerići, Marinci i Nuštar. Prosječna dnevna količina isporučene vode iznosi 590.3 m^3/dan te se istom vodom opskrbljuje 4460 od ukupno 4861 stanovnika. Vodoopskrbnim sustavom Nuštar opskrbljuju se obiteljska domaćinstva i sedam subjekata u poslovanju s hranom (četiri caffe bara, starčki dom i dvije pekare). Vodoopskrbni sustav Nuštar sastoji se od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice, vodospreme od 350 m^3 i razvodne mreže. Razvodna mreža dugačka je 39500 m i ima 2032 priključaka. Zdenac NuNB-1 je izbušen 1989. godine na vodocrpilištu „Park“ u Nuštru, a revitaliziran je 2016. godine. Zdenac NuNB-1 je u pričuvi od travnja 2019. godine od kada je vodoopskrbni sustav Nuštra priključen na Regionalni vodovod Istočne Slavonije. Zbog rekonstrukcije i izgradnje nove vodovodne mreže Nuštra i Vinkovaca dolazi do znatnog pada tlaka u Nuštru i Ceriću, tako da pojedini dijelovi Nuštra i Cerića ostaju bez vode. Zbog navedenog, isporučitelj vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, u obvezi je crpiti vodu iz zdenca NuNB-1 na vodocrpilištu “Park“ u Nuštru koji bi stabilizirao tlak u vodoopskrbnom sustavu Nuštra i Cerića, a posredno i Marincima. Međutim, prirodni sastav podzemne vode koja se crpi iz zdenca NuNB-1 svojim sastavom odstupa od MDK vrijednosti za parametar mangan, parametar željeza te mutnoću, a kako se ista voda dodatno ne obrađuje, samo dezinficira te kako trenutno ne postoji drugi način kojim bi se osigurala voda namijenjena za ljudsku potrošnju navedenim mjestima, jer ne postoji dodatno rezervno crpilište osim navedenoga, a predmetni isporučitelj vode ne posjeduje specijalizirane autocisterne za prijevoz pitke vode jedini način opskrbe stanovništva Nuštra, Cerići i Marinci je vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju iz predmetnoga zdenca NuNB-1. Iz dostavljenog analitičkog izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo broj: 01 02994/25 , od 21. srpnja 2025. godine sirove vode iz zdenca NuNB isporučitelja vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, vidljivo je odstupanje parametra mangana u vrijednosti od 65,8 µg/l od propisane MDK vrijednosti te na osnovi ranijih analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odstupanja za parametar željezo u vrijednosti od 433µg/l te mutnoće od 5,1NTU. Isporučitelj vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, predviđa da će rekonstrukcija i izgradnja nove vodovodne mreže u naselju Nuštar i gradu Vinkovci trajati još minimalno dvije godine samim time će i problem nesukladnosti parametara mangana, željeza i mutnoće u predmetnoj vodi biti prisutni do završetka radova na rekonstrukciji postojeće mreže te izgradnje nove vodovodne mreže Nuštar čija se izgradnja sufinancira sredstvima Europske unije kroz projekt Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju na sjednici održanoj 31. srpnja 2025. godine godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev isporučitelja vode VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za odstupanje od MDK vrijednosti za indikatorske parametre mangan do 100 µg/l, željezo do 800 µg/l, te mutnoća do 8° NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Nuštar koji vodom opskrbljuje mjesta:Cerići, Marinci i Nuštar, na rok od 31. srpnja 2025. godine do 31. srpnja 2028.

godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci djetetova života, te na obvezu izvješćivanja ovog Ministarstva, na godišnjoj razini, o poduzetim mjerama za osiguranje vrijednosti parametra iz točke 1. izreke ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Nuštar.
Slijedom navedenog, sukladno članku 56. stavku 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), a na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz članka 10. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.
Tužba se predaje mjesno nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

REPUBLIKA HRVATSKA 6 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZAGREB

VODITELJICA SLUŽBE
mr. sc. Romana Mrković, prof.

Dostaviti:
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,
Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci
Pismohrana, ovdje

O tome obavijestiti:

1. Hrvatske vode
   Ulica grada Vukovara 220
   10 000 Zagreb

2. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije
   Zvonarska ul. 57E
   32100 Vinkovci

3. Državni inspektorat RH
   n/r Glavnom državnom inspektoru
   Šubićeva 29
   10 000 Zagreb