REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
Primljeno dne 29. 12. 2025.
Broj: UR20251229-0012

Samostalni sektor za zdravstvenu ekologiju
i upravljanje kemikalijama
KLASA: UP/I-541-02/22-03/03
URBROJ: 534-09-1/3-25-10
Zagreb, 19. prosinca 2025. godine

Ministarstvo zdravstva, OIB:8836224892, na temelju članka 56. stavka 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), a u skladu s člankom 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21), na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji iz članka 10. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), po zahtjevu trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, OIB: 30638414709, za vodoopskrbni sustav Vrbanja, u predmetu odobrenja za odstupanje od MDK vrijednosti za indikatorske parametre amonij, mangan, željezo, boju i mutnoću, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se trgovačkom društvu VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, odstupanje od MDK vrijednosti za indikatorske parametre amonij 1,0 mg/l, mangan do 250 µg/l, željezo do 800 µg/l, boja do 60 mg/PtCo skale te mutnoću do 6° NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Vrbanja koji vodom opskrbljuje naselja Soljani i Vrbanja, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.

2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića – Karle 47 A, Vinkovci, da u roku određenom u točki 4. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovoga rješenja u okvire MDK vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu Vrbanja koji vodom opskrbljuje naselja Vrbanja i Soljani.

3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da svaka tri mjeseca u roku iz točke 4. izreke ovoga rješenja, te najkasnije 3 mjeseca po isteku roka odobrenja podnese izvještaj Ministarstvu zdravstva o poduzetim mjerama za osiguranje vrijednosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava kojima vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuju naselja iz točke 1. izreke ovoga rješenja

4. Trgovačkom društvu VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci odobrenje iz točke 1. izreke ovoga rješenja daje se na rok od 16. siječnja 2026. godine do 01. rujna 2027. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, OIB: 30638414709, podnijelo je Ministarstvu zdravstva dana 12. prosinca 2025.

godine zahtjev Broj:DOK202512/5-0001 za produljenje odobrenja odstupanja indikatorskih parametara amonij, mangan, željezo, boju i mutnoću u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Vrbanja od MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23, 88/23). Vodoopskrbni sustav Vrbanja sastoji se od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice, vodotornja od 200 m^3 i razvodne mreže te isti opskrbljuje naselja Vrbanja i Soljani. Od ožujka 2023. godine naselja Soljani i Vrbanja priključena su na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije. Unatoč priključenju na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije zbog potkapacitiranosti crpne stanice u Drenovcima, nailaze na problem distribucije vode svim krajnjim korisnicima u navedenim naseljima. problem distribucije vode trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci odlučilo je riješiti rekonstrukcijom crpne stanice Drenovci i izgradnjom vodospreme u Drenovcima kojim bi riješili predmetni problem. Rok za rješavanje navedene problematike bio je do 15. siječnja 2026. godine. Međutim, postupak izgradnje vodospreme Drenovci naišao je na određene prepreke koje su znatno odužile potrebne radove, te je u određenom trenutku došlo do pada tlaka u sustavu Vrbanja –Soljani što je znatno otežalo vodoopskrbu navedenog područja odnosno za pojedine dijelove vodoopskrbnog sustava je bila upitna isporuka vode krajnjim korisnicima. Problem je riješen uključenjem spornog zdenca ZVS-1/14 na vodocrpilištu Sojara u Vrbanji. Miješanjem vode iz spornog zdenca ZVS-1/14 na vodocrpilištu Sojara u Vrbanji s vodom iz Regionalnog vodoopskrbnoga sustava istočne Slavonije nastavilo se opskrbljivati mjesta Vrbanja i Soljani. Međutim kako voda iz vodocrpilišta „Sojara“ Vrbanja sadrži određene povišene vrijednosti indikatorskih parametara amonij, mangan, željezo te određenu boju i mutnoću pri čemu se razlikuju od vode koja se crpi iz regionalnog crpilišta “Istočna Slavonija“ Sikirevci, a ne postoje drugi alternativni načini opskrbe vode za predmetna naselja, trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, podnio je zahtjev za produljenje odobrenja odstupanja predmetnih indikatorskih parametara ovom Ministarstvu. Odstupanja indikatorskih parametara u vodi koja se crpi iz zdenca ZVS-1/14 na vodocrpilištu „Sojara“ u Vrbanji su uzrokovana prirodnim sastavom podzemnih voda koji proizlazi iz hidrogeoloških uvjeta tla. Vodoopskrbnim sustavom Vrbanja opskrbljuju se isključivo obiteljska domaćinstva i šest subjekata u poslovanju s hranom (4 caffe bara, restoran i pekara), pri čemu dnevna količina isporučene vode iznosi 529 m^3/dan te se istom vodom opskrbljuje 2199 od ukupno 2562 stanovnika. Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, izjavljuje da u periodu od 04. srpnja 2024. godine do dostave ovoga zahtjeva na osnovi rezultata analiza provedenih redovnim monitoringom u svojem internom laboratoriju nisu imali niti jednu nesukladnost i da je Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije u proteklom razdoblju prilikom uzorkovanja vode utvrdi tri odstupanja predmetnih parametara i to dva odstupanja u Osnovnoj školi Soljani i to u mjesecu kolovozu 27. kolovoza 2024. godine i 27. kolovoza 2025. godine kada nije bilo krajnjih nastave niti đaka te treće odstupanje u istoj školi u rujnu 2024. godine pri čemu se navedena odstupanja predmetnih parametara pripisuju utjecaju internih instalacija odnosno ne korištenju vode na duži period u istima. Uz sve navedeno i sam izvođač radova “Sokol“ Vinkovci zatražio je produženje roka završetka radova na crpnoj stanici i vodospremi Drenovac od strane Naručitelja radova trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, zbog okolnosti na koje ne mogu utjecati, a temeljem kojih imaju pravo na produljenje roka izvedbe i rekonstrukcije potrebnih građevina. Na osnovi navedenog, Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju osnovano pri Ministarstvu na sjednici održanoj 17. prosinca 2025. godine donijelo je zaključak da se odobri predmetni zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za odstupanje parametara sukladnosti od MDK vrijednosti za indikatorske parametre amonij 1,0 mg/l, mangan do 250 µg/l, željezo do 800 µg/l, boje

60 mg/PtCo te mutnoću do 6°NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Vrbanja, na rok od 16. siječnja 2026. godine do 01. rujna 2027. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života. Nadalje, obvezuje se trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, da svaka tri mjeseca u navedenome roku, te najkasnije 3 mjeseca po isteku roka odobrenja podnese izvještaj ovom Ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje vrijednosti parametara iz točke I. ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava kojim vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuje naselja Soljani i Vrbanja.

Slijedom navedenog, na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji iz članka 10. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) sukladno članku 56. stavku 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) a u skladu s člankom 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21),, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku, u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.
Tužba se predaje Upravnom sudu u Osijeku neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

NAČELNICA SAMOSTALNOG SEKTORA

mr. sc. Romana Mrković, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZAGREB

Dostaviti:
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,
Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci
Pismohrana, ovdje

O tome obavijestiti:

1. Hrvatske vode . Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
2. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Zvonarska ul. 57E 32100 Vinkovci
3. Državni inspektorat RH, n/r Glavnom državnom inspektoru, Šubićeva 29 10 000 Zagreb