



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/22-03/03

URBROJ: 534-03-3-2/6-22-3

Zagreb, 31. 05. 2022.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Primljeno dne 10. 06. 2022.

Broj: UP20220610-0023

Ministar zdravstva, na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji sukladno članku 22. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), po zahtjevu trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za vodoopskrbni sustav Vrbanja, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za indikatorske parametre amonij, mangan, željezo, boju i mutnoću, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se trgovackom društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, odstupanje od M.D.K. vrijednosti za indikatorske parametre amonij 1,0 mg/l, mangan do 250 µg/l, željezo do 800 µg/l, boja do 60 mg/PtCo skale te mutnoću do 6°NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Vrbanja, na rok od 01. srpnja 2022. godine do 01. srpnja 2024. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu Vrbanja .
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku od 60 dana po isteku roka u točki 1. ovog rješenja podnesu izvještaj ovom Ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u vodoopskrbnom sustavu Vrbanja.

O b r a z l o ž e n j e

Trgovacko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci podnijelo je Ministarstvu zdravstva dana 16. svibnja 2022. godine zahtjev broj:DOC 20220512-0011 za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („Narodne novine“, broj 125/17 i 39/20) za indikatorske parametre amonij, mangan, željezo, boju i mutnoću u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Vrbanja.

Vodoopskrbni sustav Vrbanja opskrbљuje naselja Soljani i Vrbanja koja su krajem ožujka te početkom travnja 2022. godine spojena na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije. Obzirom da su na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije preko crpne stanice u Drenovcima spojena i mjesta Strošinci, Račinovci i Đurići trgovacko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci zaprima učestale pritužbe korisnika na slabi tlak u vodoopskrbnom sustavu Vrbanja. Zbog potkapacitiranosti crpne stanice u Drenovcima koja nije još rekonstruirana jer je u tijeku raspisivanje natječaja za izbor izvođača radova vrlo vjerojatno da će se dogoditi nedostatak vode za normalnu opskrbu stanovništva u naseljima Soljani i Vrbanja vodoopskrbnim sustavom Vrbanja koji se opskrbuje vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju putem Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije. Dok se ne



riješi rekonstrukcija crpne stanice i izgradnja vodospreme u Drenovcima, što ovisi o priljevu novčanih sredstava iz Hrvatskih voda, trenutno jedino rješenje da se sprijeći nedostatka vode namijenje za ljudsku potrošnju navedenim sustavom vodoopskrbe je da se omogući puštanje u eksploataciju zdenca ZSV-1/14 na vodocrpilištu Sojara u Vrbanji kao ispomoć u dodatnim količinama vode na vodoopskrbnom području Soljana i Vrbanje. Zbog miješanja vode iz zdenca ZSV-1/14 na vodocrpilištu Sojara u Vrbanji s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju iz Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije doći će uzročno posljedično do odstupanja vrijednosti indikatorskih parametara amonija, mangana, željeza, boje i mutnoće od propisanih M.D.K. vrijednosti za iste. Uzrok onečišćenja vode iz zdenca ZSV-1/14 na vodocrpilištu Sojara u Vrbanji u vidu odstupanje vrijednosti predmetno navedenih indikatorskih parametara od propisanih M.D.K. vrijednosti posljedica je prirodnih uvjeta, odnosno hidrogeološog sastava terena koji utječe na prirodnji sastav podzemnih voda. U posljednjih 9 mjeseci vrijednosti predmetnih parametara u vodi iz zdenca ZSV-1/14 na vodocrpilištu Sojara u Vrbanji za parametar amonij iznosile su (max.0,70mg/l), mangan (222µg/l), željezo (650 µg/l), boja 49 mg/PtCo skale i mutnoća 4, 8°NTU.

Zbog neposjedovanja specijalizirane autocisterne za prijevoz pitke vode i nedostataka financijskih sredstava za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci jedino na spomenuti način u mogućnosti je osigurati dovoljnu količinu vode namijenjene za ljudsku potrošnju za opskrbu 2 199 stanovnika od ukupno 2 562 stanovnika i to isključivo za opskrbu obiteljskih domaćinstava i samo šest subjekata u poslovanju s hranom (4 caffe bara, restoran i pekara) za naselja Soljani i Vrbanja putem vodoopskrbnog sustava Vrbanja.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju na sjednici održanoj 27. svibnja 2022. godine donijelo je zaključak da se odobri predmetni zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za indikatorske parametre amonij 1,0 mg/l, mangan do 250 µg/l, željezo do 800 µg/l, boju 60 mg/PtCo skale i mutnoću do 6 °NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Vrbanja , na rok od 01. srpnja 2022. godine do 01. srpnja 2024. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. Zakona o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku, u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.

Tužba se predaje Upravnom судu u Osijeku neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



O tome obavijestiti:

1. Hrvatske vode
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb
2. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije
Zvonarska ul. 57E
32100 Vinkovci
3. Državni inspektorat RH
n/r Glavnom državnom inspektoru
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Dostaviti:

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,
Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci
Pismohrana, ovdje