REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
Primljeno dne 11. 07. 2024
Broj: UR2024911-002

KLASA: UP/I-541-02/22-03/03
URBROJ: 534-03-3-2/6-24-6
Zagreb, 04. 07. 2024.

Ministar zdravstva, na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji sukladno članku 56. stavku 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), po zahtjevu trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za vodoopskrbni sustav Vrbanja, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za indikatorske parametre amonij, mangan, željezo, boju i mutnoću, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se trgovačkom društvu VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, odstupanje od M.D.K. vrijednosti za indikatorske parametre amonij1,0 mg/l, mangan do 250 µg/l, željezo do 800 µg/l, boja do 60 mg/PtCo skale te mutnoću do 6°NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Vrbanja koji vodom opskrbljuje naselja Soljani i Vrbanja, , uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.

2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića –Karle 47 A, Vinkovci, da u roku određenom u točki 4. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovoga rješenja u okvire MDK vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu Vrbanja koji vodom opskrbljuje naselja Vrbanja i Soljani.

3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da svaka tri mjeseca u roku iz točke 4. izreke ovoga rješenja, te najkasnije 3 mjeseca po isteku roka odobrenja podnese izvještaj Ministarstvu zdravstva o poduzetim mjerama za osiguranje vrijednosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava kojima vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuju naselja iz točke 1. izreke ovoga rješenja

4. Trgovačkom društvu VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci odobrenje iz točke 1. izreke ovoga rješenja daje se na rok od 04. srpnja 2024. godine do 15. siječnja 2026. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci podnijelo je Ministarstvu zdravstva dana 27. lipnja 2024. godine godine zahtjev za odobrenje odstupanja za indikatorske parametre amonij, mangan, željezo, boju i mutnoću u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Vrbanja od MDK vrijednosti propisanih broj:DOK 20240619-0004 Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23, 88/23).
Vodoopskrbni sustav Vrbanja sastoji se od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice, vodotornja od 200 m^3 i razvodne mreže te isti opskrbljuje naselja Vrbanja i Soljani. Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci od ožujka 2019. godine do ožujka 2022. godine izvršio je sve potrebne aktivnosti te su naselja Soljani i Vrbanja priključena na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije u ožujku i travnju 2022. godine. Međutim kako crpna stanica u Drenovcima nije rekonstruirana te zbog njezine podkapacitiranosti postoji vjerojatnost da će se u naseljima

Soljani i Vrbanja dogoditi nedostatak vode za normalnu opskrbu stanovništva stoga trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci zatražilo je predmetno odobrenje za uporabu zdenca ZVS-1/14 na vodocrpilištu Sojara u Vrbanji koja će se miješati s vodom iz Regionalnog vodoopskrbnoga sustava istočne Slavonije i opskrbljivati će se mjesta: Vrbanja i Soljani pri čemu je prosječna dnevna količina isporučene vode 529 m^3/dan te se istom vodom opskrbljuje 2 199 od ukupno 2 562 stanovnika. Vodoopskrbnim sustavom Vrbanja opskrbljuju se isključivo obiteljska domaćinstva i šest subjekata u poslovanju s hranom (4 caffe bara, restoran i pekara). Parametri koji prelaze MDK vrijednosti u posljednjih 9 mjeseci su amonij (max.0,050mg/l), mangan (32µg/l), željezo (158 µg/l), boja 4 mg/PtCo skale. Uzrok onečišćenja vode predmetnim parametrima je posljedica prirodnih uvjeta, odnosno hidrogeološki sastav terena koji utječe na prirodni sastav podzemnih voda. Jedino, dugoročno rješenje predmetne problematike je rekonstrukcija crpne stanice Drenovci jer priključenjem mjesta Strošinci, Račinovci, Đurići, Soljani i Vrbanja na Regionalni vodovod istočne Slavonije premašio se maksimalni kapacitet crpne stanice u Drenovcima, zbog čega trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, zaprima učestale pritužbe na isto. Predviđeno vrijeme neusklađenosti je u razdoblju od 04. srpnja 2024 godine do 15. siječnja 2026. godine do završetka rekonstrukcije crpne stanice Drenovac i njenog povećanja kapaciteta za normalno funkcioniranje vodoopskrbe na području naselja Drenovci i Gunja te izradnje vodospreme Drenovci obzirom na sklopljene ugovore što će ovisiti o intenzitetu gradnje za što su sredstva osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godina.
Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju na sjednici održanoj 04. srpnja 2024. godine donijelo je zaključak da se odobri predmetni zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za odstupanje parametara sukladnosti od MDK vrijednosti za indikatorske parametre amonij 1,0 mg/l, mangan do 250 µg/l, željezo do 800 µg/l, boje 60 mg/PtCo te mutnoću do 6°NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Vrbanja, na rok od 04. srpnja 2024. godine do 15. siječnja 2026. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života te obvezu da svaka tri mjeseca u navedenome roku, te najkasnije 3 mjeseca po isteku roka odobrenja podnese izvještaj Ministarstvu zdravstva o poduzetim mjerama za osiguranje vrijednosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava kojim vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuje naselja Soljani i Vrbanja.
Slijedom navedenog, na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju sukladno članku 56. stavku 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku, u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.
Tužba se predaje Upravnom sudu u Osijeku neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

MINISTAR
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.

REPUBLIKA HRVATSKA 6 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZAGREB

Dostaviti:
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,
Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci
Pismohrana, ovdje

O tome obavijestiti:
1. Hrvatske vode . Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
2. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Zvonarska ul. 57E 32100 Vinkovci
3. Državni inspektorat RH, n/r Glavnom državnom inspektoru, Šubićeva 29 10 000 Zagreb