

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/19-03/01  
URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-3  
Zagreb, 20. ožujka 2019.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Primljeno dne 26. 03. 2019.

Broj: 0220190326-0006

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti, donosi

### RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za željezo do 800 µg/l, mangan do 100 µg/l, boju do 60 mg/PtCo skale, i mutnoću do 8 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava MARINCI na rok do 31. prosinca 2020. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D.K. vrijednosti.
4. Ovo rješenje stupa na snagu 2. srpnja 2019. godine.

### Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je dana 16. siječnja 2019. godine ovom Ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan, boja i mutnoća za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Marinci, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Marinci se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Novi zdenac MrNB-1/1 izbušen je 2016. godine na istoj lokaciji i pušten u rad. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 4485 metara i postoji 247 priključaka. Predmetnim sustavom opskrbljuje se samo mjesto Marinci.

Količina isporučene vode iznosi 69 m<sup>3</sup> na dan, a istom se opskrbljuje oko 670 ljudi. Ne postoje relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su željezo, mangan, boja i mutnoća čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: željezo do 800 µg/l, mangan do 90 µg/l, boja do 28 mg/PtCo skale i mutnoća do 8 NTU.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak financijskih sredstava od strane Općine Nuštar, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je 18 mjeseci, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Marinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Rješavanje cjelokupnog problema i se odvijalo u dvije faze, i to u prvoj fazi je predviđena izgradnja spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci sa crpnom stanicom, a u drugoj fazi izgradnja vodospreme u Nuštru. Predviđena vrijednost radova za prvu fazu je oko 5 mil. kuna.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo do 800 µg/l, mangan do 100 µg/l, boju do 60 mg/PtCo skale, i mutnoću do 8 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava MARINCI na rok do 31. prosinca 2020. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tar. br. 1. i 2., Priloga I, Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17).

#### **Uputa o pravnom lijeku**

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.




**MINISTAR**

**prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med.**

#### **DOSTAVITI:**

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
Dragutina Žanića-Karle 47/A  
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Primljeno dne 16. 09. 2019.

Broj. VZ 2019/09/16-0009

KLASA: UP/I-541-02/19-03/24

URBROJ: 534-07-2-2/1-19-3

Zagreb, 12. rujan 2019.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 22. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) i na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, po zahtjevu trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre amonij i mangan, donosi

### RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za amonij do 0,9 mg/l i mangan do 100 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava STROŠINCI na rok do 01. listopada 2022. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života .
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku od 60 dana po isteku roka u točki 1. ovog rješenja podnesu izvještaj ovom Ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D. K. vrijednosti.

### Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, dana 31. srpnja 2019. godine, podnijelo je ovom Ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M. D. K. vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine br. 125/2017 ) za parametre amonij i mangan za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu STROŠINCI.

Vodoopskrbni sustav STROŠINCI sastoji se od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže te isti opskrbljuje samo mjesto Strošinci. U vodoopskrbnom sustavu STROŠINCI nema prerade vode, nego se sirova voda tlači u vodoopskrbni sustav. Prosječna dnevna količina isporučene vode iznosi 53 m<sup>3</sup>/dan te se istom vodom opskrbljuje 473 od ukupno 492 stanovnika. Vodoopskrbnim sustavom STROŠINCI opskrbljuju se većinom obiteljska domaćinstva te samo dva (2) subjekta u poslovanju s hranom, pekara i caffè bar. U pekari se predmetna voda koristi za proizvodnju pekarskih proizvoda a u caffè baru se predmetna voda koristi za pripremu toplih napitaka, pripremu sokova (instant) te kao voda za piće. Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti u posljednjih 12 mjeseci su arsen 9,75 µg/l, amonij max. 0,49 mg/l, mangan 61 µg/l i bor1, 578mg/l.

Uzrok neispravnosti vode je hidrogeološki sastav terena koji utječe na prirodni sastav podzemnih voda a razlog zbog kojih se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog



zdenca bez rezervnog crpilišta, neposjedovanja specijalizirane autocisterne za prijevoz vode namijenjene za ljudsku potrošnju i nedostatak financijskih sredstava za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.

Predviđeno vrijeme neusklađenosti je 12 mjeseci do izgradnje spojnog cjevovoda Drenovci- Soljani-Strošinci. Srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je u spajanju vodopskrbnog sustava Strošinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Južni krak Regionalnog vodopskrbnog sustava istočne Slavonije izgrađen je do Drenovca. U Drenovcima je postavljena crpna stanica do izgradnje vodospreme Drenovci. Izgradnjom cjevovoda Drenovci-Strošinci i priključenjem vodoopskrbnog sustava Strošinci na Regionalni sustav istočne Slavonije osigurala bi se voda za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Strošinci.

U prosincu 2018. godine VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci raspisao je natječaj za izgradnju cjevovoda od Drenovca do Soljana, od Soljana do Strošinca, od Soljana do Vrbanje. Dinamika realizacije izgradnje predmetnog cjevovoda za koji su sredstva osigurana iz Europske unije preko Mjera 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. podmjera 7.2., Tip operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti od 19 500 000 kn je u roku od 2 godine.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju na sjednici održanoj 10. rujna 2019. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za odstupanje od M.D. K. vrijednosti za parametre amonij do 0,9 mg/l i mangan do 100 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava STROŠINCI na rok do 01. listopada 2022. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života .

Slijedom navedenog sukladno članku 22. Zakona o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju (Narodne novine broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku, u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.

Tužba se predaje Upravnom sudu u Osijeku neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.


MINISTAR  
6  
prof. dr. Milan Kujundžić, dr. med.  


#### O tome obavijestiti:

Državni inspektorat RH  
n/r Glavnom državnom inspektoru  
Šubićeva 29  
10 000 Zagreb

#### Dostaviti:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,
2. Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/19-03/12  
URBROJ: 534-07-2-2/1-19-3  
Zagreb, 30. listopada 2019.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Primljena dana 05. 11. 2019. g.

Broj: V220191106-0018

Ministar zdravstva na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, sukladno članku 22. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine broj 64/15, 115/18), po zahtjevu trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametar bor donosi

### RJEŠENJE

1. Odobrava se trgovačkom društvu VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametar bor do 2mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava STROŠINCI na rok od 01. srpnja 2019. godine do 01. srpnja 2022. godine.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku od 60 dana po isteku roka u točki 1. ovog rješenja podnesu izvještaj ovom Ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M. D. K. vrijednosti.

### O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci podnijelo je Ministarstvu zdravstva dana 02. travnja 2019. godine zahtjev za odobrenje odstupanja od M. D. K. vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine br. 125/201 ) za parametar bor za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu STROŠINCI.

Vodoopskrbni sustav Strošinci sastoji se od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže te isti opskrbljuje samo mjesto Strošinci. U vodoopskrbnom sustavu Strošinci nema prerade vode, nego se sirova voda tlači u vodoopskrbni sustav. Prosječna dnevna količina isporučene vode iznosi 53 m<sup>3</sup>/dan te se istom vodom opskrbljuje 473 od ukupno 492 stanovnika. Vodoopskrbnim sustavom Strošinci opskrbljuju se većinom obiteljska domaćinstva te samo dva (2) subjekta u poslovanju s hranom pekara i caffe-bar. U pekari se predmetna voda koristi za proizvodnju pekarskih proizvoda a u caffe baru se predmetna voda koristi za pripremu toplih napitaka, pripremu sokova (instant) te kao voda za piće. Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti u posljednjih 12 mjeseci su arsen 13,6 µg/l, amonij max. 0,49 mg/l, mangan 61 µg/l i bor 1, 578mg/l.

Uzrok onečišćenja vode otopljenim borom je posljedica prorodnih uvjeta odnosno hidrogeološki sastav terena koji utječe na prirodni sastav podzemnih voda a razlog zbog kojih se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta, neposjedovanja specijalizirane autocisterne za prijevoz pitke vode i nedostatatak financijskih sredstava za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme neusklađenosti je je 12 mjeseci do izgradnje spojnog cjevovoda Drenovci- Soljani- Strošinci. Srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je u spajanju vodopskrbnog sustava Strošinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Južni krak Regionalnog vodopskrbnog sustava istočne Slavonije izgrađen je do Drenovca. U Drenovcima je postavljena crpna stanica do izgradnje vodospreme Drenovci. Izgradnjom cjevovoda Drenovci-Strošinci i priključenjem vodoopskrbnog sustava Strošinci na Regionalni sustav istočne Slavonije osigurala bi se pitka voda u vodoopskrbnom sustavu Strošinci.

U prosincu 2018. godine VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci raspisao je natječaj za izgradnju cjevovoda od Drenovaca do Soljana, od Soljana do Strošinca, od Soljana do Vrbanje. Dinamika realizacija izgradnje predmetnog cjevovoda za koji su sredstva osigurana iz Europske unije preko mjera 7<sup>4</sup> "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. podmjera 7.2., Tip operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti od 19 500 000 kn je u roku od 2 godine.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju na sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci, za odstupanje od M.D. K. vrijednosti za parametar bor do 2 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Strošinci na rok od 01. srpnja 2019. godine do 01. srpnja 2022. godine.

Slijedom navedenog sukladno članku 22. Zakona o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju ( Narodne novine broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku, u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.

Tužba se predaje Upravnom sudu u Osijeku neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

#### O tome obavijestiti:

1. Hrvatske vode  
Ulica grada Vukovara 220  
10 000 Zagreb
2. Zavod za javno Vukovarsko- srijemske županije  
Zvonarska ul. 57E  
32100 Vinkovci
3. Državni inspektorat RH  
n/r Glavnom državnom inspektoru  
Šubićeva 29  
10 000 Zagreb

#### Dostaviti:

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,  
Dragutina Žanića-Karle 47 A, Vinkovci  
Pismohrana, ovdje



prof. dr. sc. Mišani Kujundžić, dr. med.