VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića - Karle 47 A
Direktor: 032/ 306-151 • Centrala: 032/ 306-142, 306-144 • Fax: 032/ 306-152 • e-mail: uprava@vvk.hr
IBAN HR 7323400091100150217 • HR 1823900011100324867 • HR 4024840081500174275 • HR 0524840081101997180
Porezni broj: 3300951 • PDV br. HR30638414709 • OIB 30638414709

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

D. ŽANIĆA – KARLE 47A

32100 VINKOVCI

Vinkovci, 15.11.2017.

URBROJ: 20171694

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), sektorski naručitelj Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., na nacrt Dokumentacije o nabavi - Izgradnja (instalacija) fotonaponskih (solarnih) elektrana na postojećim građevinama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., objavljuje

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. Naziv i OIB naručitelja: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. D. Žanića – Karle 47a 32100 Vinkovci, Hrvatska, OIB: 30638414709

2. Evidencijski broj nabave: NMV 05 17

3. Predmet nabave: Izgradnja (instalacija) fotonaponskih (solarnih) elektrana na postojećim građevinama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.

4. Datum početka prethodnog savjetovanja: Dana 07. studenog 2017. godine, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. je na svojim internetskim stranicama http://vvk.hr/images/PDF/2017/11/Obavijest_o_prethodnom_savjetovanju_NMV_05_17.pdf objavila obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i sve glavne projekte.

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 14. studenog 2017. godine.

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DRUŠTVO UPISANO U REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU, MBS 030038269 • UPRAVA DRAŽEN MILINKOVIĆ, dipl. ing.
Temeljni kapital u iznosu od 336.801.400,00 kn uplaćen u cijelosti

7. Tekst primjedbe, prijedloga ili pitanja, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu i odgovori na primjedbe, prijedloge ili pitanja:

1. U DOKUMENTACIJI O NABAVI - nacrt Izgradnja (instalacija) fotonaponskih (solarnih) elektrana na postojećim građevinama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. u jednom dijelu teksta, na stranici broj 6 piše:

Svrha fotonaponske elektrane je proizvodnja i isporuka električne energije u elektrodistribucijski sustav Republike Hrvatske. Fotonaponska (solarna) elektrana treba raditi paralelno s elektro-distribucijskom mrežom, te biti stalno priključena na istu.

Pitanje: Fotonaponska elektrana koristit će se samo za proizvodnju i isporuku električne energije u elektroenergetsku mrežu ili će se proizvedena električna energija koristiti pretežno za vlastite potrebe s moćnošću predaje viškova električne energije u mrežu?

ODGOVOR:

Tekst na 6. stranici se mijenja i glasi:

Svrha fotonaponske elektrane prvenstveno je proizvodnja i isporuka električne energije za vlastite potrebe uz mogućnost isporuke viškova u elektrodistribucijski sustav Republike Hrvatske. Fotonaponska (solarna) elektrana treba raditi paralelno s elektro-distribucijskom mrežom, te biti stalno priključena na istu.

2. U DOKUMENTACIJI O NABAVI - nacrt Izgradnja (instalacija) fotonaponskih (solarnih) elektrana na postojećim građevinama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. na 24. str., kod dijela koji govori o ocjenjivanju piše sljedeće:

Ocjena kriterija broj zaštitnih dioda premosnica obavlja se prema sljedećoj skali: Sukladno Dokumentaciji o nabavi i pripadajućem Troškovniku minimalni broj zaštitnih dioda premosnica treba biti minimalno 3. Broj dioda se dokazuje katalogom proizvođača. Ponude u kojima je ponuđen veći broj zaštitnih dioda premosnica ostvaruju pravo na sljedeće bodove:

• Broj ponuđenih zaštitnih dioda premosnica: 4 - broj bodova 5.

• Broj ponuđenih zaštitnih dioda premosnica: 5 - broj bodova 10.

• Broj ponuđenih zaštitnih dioda premosnica: 6 i više - broj bodova 15.

Pitanje: Pošto u ocjeni kriterija zaštitnih dioda piše da je minimalni broj dioda 3, zanima nas koliko se bodova dobije za 3 diode?

ODGOVOR:

Tekst na stranici 24, odnosno točka 6.6. Kriteriji za odabir ponude se djelomično mijenja, sukladno izmjeni za broj bodova za broj ponuđenih zaštitnih premosnica 3, kako slijedi:

6.6. Kriteriji za odabir ponude

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Kriteriji za odabir ponude i njihov relativni značaj prikazani su u nastavku:

1. KRITERIJ - CIJENA: 84% (84 bodova)
2. KRITERIJ - BROJ ZAŠTITNIH DIODA PREMOSNICA (engl. bypass diode): 16% (16 bodova)

Izračun o ostvarenom broju bodova pojedine ponude obavlja se temeljem formule:
T= P+ZD
T = ukupan broj bodova
P = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
ZD = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni broj zaštitnih dioda premosnica
Ostvareni bodovi se zbrajaju i ponude se uspoređuju na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova. Naručitelj odabire ponudu s najvećim brojem ostvarenih ukupnih bodova (ako su zadovoljeni ostali uvjeti i zahtjevi iz Dokumentacije o nabavi).

Ocjena kriterija cijene ponude obavlja se prema sljedećoj formuli:
P = (Pmin/Ppon) x 84
P = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
Pmin = najniža cijena ponuđena u postupku nabave
Ppon = ponuđena cijena ponude koja se ocjenjuje
85 = maksimalan broj bodova za kriterij cijene

Ocjena kriterija broj zaštitinih dioda premosnica obavlja se prema sljedećoj skali:
Sukladno Dokumentaciji o nabavi i pripadajućem Troškovniku minimalni broj zaštitnih dioda premosnica treba biti minimalno 3. Broj dioda se dokazuje katalogom proizvođača. Ponude u kojima je ponuđen veći broj zaštitnih dioda premosnica ostvaruju pravo na sljedeće bodove:

• Broj ponuđenih zaštitnih dioda premosnica: 3 - broj bodova 2.

• Broj ponuđenih zaštitnih dioda premosnica: 4 - broj bodova 4.

• Broj ponuđenih zaštitnih dioda premosnica: 5 - broj bodova 8.

• Broj ponuđenih zaštitnih dioda premosnica: 6 i više - broj bodova 16.

Nadalje, naknadnom provjerom dokumentacije o nabavi, tekst točke 6.1 je nadopunjen stavkom 5. Katalog proizvođača – (Broj dioda se dokazuje katalogom proizvođača).

Odgovorna osoba:

Dražen Milinković, dipl.ing.stroj.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a
OIB 30638414709