



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/19-03/01
URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-4
Zagreb, 20. ožujka 2019. godine

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Primljeno dne 26. 03. 2019.

Broj: 0220190326 - 0007

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za željezo do 800 $\mu\text{g/l}$, mangan do 250 $\mu\text{g/l}$, amonij do 1,00 mg/l, boju do 60 mg/PtCo skale i mutnoću do 6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava VRBANJA na rok do 31. prosinca 2020. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D.K. vrijednosti.
4. Ovo rješenje stupa na snagu 2. srpnja 2019. godine.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je dana 16. siječnja 2019. godine ovom Ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Vrbanja, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Vrbanja se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice, vodotornja od 200 m³ i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 37.425 metra i ima 1.414 priključaka. Predmetnim sustavom se opskrbljuju mjesta Vrbanja i Soljani.

Količina isporučene vode iznosi 394 m³ na dan, a istom se opskrbljuje 2.908 ljudi od ukupno 3.448 stanovnika. Postoje dva relevantna subjekta u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: željezo do 707 $\mu\text{g/l}$, mangan do 240 $\mu\text{g/l}$, amonij do 0,75 mg/l, boja do 50 mg/PtCo skale i mutnoća do 6 NTU.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak



financijskih sredstava od strane Općine Vrbanja, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.

Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je 12 mjeseci, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Vrbanja na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Južni krak Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije je već izgrađen do Drenovca gdje je postavljena crpna stanica do izgradnje vodospreme Drenovci. Natječaj za izgradnju spojnog cjevovoda je raspisan u prosincu 2018. godine, a procijenjeni troškovi spajanja vodoopskrbnih sustava Vrbanja i Strišinci iznose oko 19,5 mil. kuna.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo do 800 µg/l, mangan do 250 µg/l, amonij do 1,00 mg/l, boju do 60 mg/PtCo skale i mutnoću do 6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava VRBANJA na rok do 31. prosinca 2020. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tar. br. 1. i 2., Priloga I, Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



MINISTAR
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med.

DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje