



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/17-03/08
URBROJ: 534-07-2-1-3/2-17-3
Zagreb, 01. lipnja 2017.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Prilježeno dne 12-07-2017

Broj: 4251



Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan i amonij donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do 50 µg/l, željezo do 300 µg/l, mangan do 300 µg/l, amonij do 0,85 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava PRIVLAKA na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, ovom ministarstvu dostaviti dvije analize vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnog sustava Privlaka, uzorkovanu i analiziranu na parametre ispitivanja u revizijskom monitoringu od strane službenog laboratorija, do kraja ove godine.
4. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okviru M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan i amonij u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Privlaka, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Privlaka sastoji se od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Prvi zdenac izbušen je 1987. godine i koristio se do 21. ožujka 2017. godine. Zbog visoke koncentracije arsena u vodi iz predmetnog zdenca (oko 100 µg/l), kao kratkoročno rješenje izbušen je i pušten u rad zamjenski zdenac koji sadrži znatno nižu koncentraciju arsena. Oba se zdenca nalaze na istoj lokaciji.

Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 22 124 metara i postoji 855 priključaka, a vodom iz predmetnog sustava snabdijeva se samo mjesto Privlaka. Prosječna količina isporučene vode iznosi 231 m³ na dan, a istom se opskrbljuje 2622 od ukupno 2950 stanovnika. Na vodoopskrbnom području postoje dva subjekta u poslovanju s hranom.



Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a parametri koji prelaze propisane M.D.K. vrijednosti su arsen, željezo, amonij i mangan čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: arsen na mreži oko 48,2 µg/l, željezo oko 262 µg/l, amonij oko 0,78 mg/l i mangan oko 296 µg/l.

Temeljem analiza sirove vode iz zamjenskog zdenca izvršene od Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 22. studenoga 2016. godine i 21. travnja 2017. godine koncentracije arsena iznose 65,2 µg/l i 50,6 µg/l, dok su analizama vode za ljudsku potrošnju, uzorkovanim od istoga zavoda na mjestima potrošnje 5. i 11. travnja 2017. godine utvrđene koncentracije arsena 31,0 µg/l, 48,2 µg/l i 41,7 µg/l. Razlog zbog kojeg se trenutno ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je nedostatak financijskih sredstava Općine Privlaka, kao vlasnika predmetnog vodoopskrbnog sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.

Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je oko dvije godine do izgradnje istočnog kraka, odvojak Otok, Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije i priključenja vodoopskrbnog sustava Privlaka na isti. Srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je u spajanju vodoopskrbnog sustava Privlaka na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije. Istočni krak, odvojak Otok, Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije napajat će se vodom iz vodospreme Slakovci. Izgradnja istog je u postupku, dok je izgradnja vodospreme u Slakovci u početnoj fazi. Dinamika realizacije ovisi o financijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda i Europske unije.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 29. listopada 2013. godine donijelo je zaključak da se svim vodovodima sa uredno podnesenim zahtjevom dozvoli prekoračenje M.D.K. za arsen do 50 µg/l. Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2017. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen do 50 µg/l, željezo do 300 µg/l, mangan do 300 µg/l, amonij do 0,85 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava PRIVLAKA na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života te o tome obavijesti javnost.

S obzirom da je u zahtjevu predmetnog trgovačkog društva navedeno da će se do kraja ove godine izvršiti još dvije analize vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnog sustava Privlaka, riješeno je kao u točki 3. izreke ovoga rješenja.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje