ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, 2021.g.

REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE, ZDENCI

	PH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	ŽELJEZO	KLORIDI
		°C			mg/ PtCo	°NTU	µg/l	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	µg/l	mg/L
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**200**	**250**
Br. uzoraka	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	5
Minimum	7,0	12,8	bez	bez	0,0	0,1	3	0,000	0,00	0,2	0,0	404	2	6,7
Maksimum	7,9	14,8	bez	bez	11,0	1,4	56	0,100	0,03	18,0	0,7	471	306	25,5
Srednja vrijednost	7,7	14,0	bez	bez	1,5	0,4	21	0,044	0,02	1,8	0,2	435	66	16,0
Br. nesukladnih analiza	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	41	0
% nesukladnih analiza	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	20	0

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, 2021.g.

REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE, MREŽA

	PH	TEMPERATURA	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR-DIOKSID	ŽELJEZO	KLORITI	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ.BAK. na 22°C
		°C			mg/ PtCo	°NTU	µg/1	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/1	µg/1	mg/L	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**		**200**	**400**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	1124	1124	1124	1124	1124	1124	728	920	920	920	920	1124	919	928	343	37	873	873	873	873	873	873
Minimum	7,0	6,7	bez	bez	0,0	0,1	4	0,00	0,00	0,00	0,0	426	0,0	0	10	9,9	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,9	25,0	bez	bez	11,0	2,1	47	0,30	0,20	11,4	0,8	768	0,6	200	180	17,5	0	0	0	0	98	97
Srednja vrijednost	7,7	15,3	bez	bez	0,6	0,4	20	0,04	0,02	2,4	0,2	445	0,2	59	93	14,6	0	0	0	0	3	1
Br. nesukladnih analiza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih analiza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2021.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV JANKOVCI (NASELJA: STARI I NOVI JANKOVCI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22°C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/ 1 mL	/ 1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**200**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	2	24	24	24	24	24	24
Minimum	7,0	9,1	bez	bez	0	0,2	15	0,01	0,009	3,3	0,1	469	2	5,7	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,4	21,9	bez	bez	5	1,2	44	0,14	0,029	9,8	0,5	860	147	5,9	0	0	0	0	4	23
Srednja vrijednost	7,1	15,0	bez	bez	1	0,5	30	0,04	0,017	6,1	0,2	751	40	5,8	0	0	0	0	1	3
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2021.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV TOVARNIK (NASELJA: TOVARNIK,APŠEVCI, BANOVCI, D.N.SELO, ĐELETOVCI, ILAČA, LIPOVAC,NIJEMCI,PODGRAĐE,V.BANOVCI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	KLORIDI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORITI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	µg/l	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**250**	**5**	**2500**	**0,5**	**200**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	120	116	120	120	120	120	120	120	120	120	10	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Minimum	7,1	5,9	bez	bez	0	0,11	2	0,01	0,003	2,9	2,0	0,0	616	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,4	23,3	bez	bez	10	2,1	30	1,20	0,030	8,7	3,3	0,8	679	0,5	190	240	0	0	0	0	73	68
Srednja vrijednost	7,3	14,9	bez	bez	1	0,5	16	0,04	0,020	5,2	2,9	0,2	627	0,2	22	69	0	0	0	0	3	2
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2021.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV VRBANJA (NASELJA: VRBANJA I SOLJANI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	ARSEN	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	µg/1	mg/L	µS/cm	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**60***	**6***	**250***	**1,0***	**0,5**	**50**	**300**	**10**	**5**	**2500**	**800***	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	4	24	24	24	2	24	24	24	24	24	24
Minimum	7,4	11,4	bez	bez	7	0,5	124	0,44	0,003	0	120	5,8	0,2	672	114	3,9	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,7	21,4	bez	bez	55	5,0	233	0,81	0,180	4,2	230	8,1	1,1	939	729	4,1	0	0	0	0	98	61
Srednja vrijednost	7,5	16,4	bez	bez	34	3,0	201	0,70	0,030	1,2	202	7,2	0,7	906	538	4,0	0	0	0	0	7	10
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2021.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV MARINCI (NASELJE: MARINCI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**60***	**8***	**100***	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**0,5**	**800***	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3
Minimum	7,4	10,8	bez	bez	5	1,0	75	0,4	0,000	0,3	0,2	760	0,4	114	3,7	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,5	15,9	bez	bez	38	3,8	90	0,49	0,060	2,3	0,4	775	0,4	511	3,7	0	0	0	0	3	6
Srednja vrijednost	7,5	12,7	bez	bez	17	2,0	83	0,43	0,030	1,3	0,3	766	0,4	284	3,7	0	0	0	0	1	2
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2021.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV OROLIK (NASELJE: OROLIK)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORITI	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	µg/l	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/ 1 mL	/ 1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**50**	**0,5**	**0,5**	**50**	**5**	**2500**	**0,5**	**200**	**400**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	12	2	1	12	12	12	12	12	12
Minimum	7,1	8,6	bez	bez	0	0,3	6	0,01	0,010	3,6	0,1	689	0,1	1	20	3,7	0	0	0	0	0	0
Maksimum	7,3	23,2	bez	bez	3	0,8	30	0,05	0,030	7,5	0,3	704	0,3	75	60	3,7	0	0	0	0	13	13
Srednja vrijednost	7,2	15,2	bez	bez	1	0,5	21	0,03	0,020	5,4	0,2	695	0,2	26	40	3,7	0	0	0	0	1	3
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U JAVNIM LOKALNIM VODOVODIMA NA MREŽI ZA 2021.g.
VODODOPSKRBNI SUSTAV STROŠINCI (NASELJE: STROŠINCI)

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	ARSEN	UTROŠAK $KMnO_4$	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORITI	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/l	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	µg/l	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL
MDK	**6,5-9,5**	**25**	**bez**	**bez**	**20**	**4**	**100***	**0,9***	**0,5**	**50**	**20***	**5**	**2500**	**0,5**	**200**	**400**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Br. uzoraka	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	3	12	12	12	12	12	1	12	12	12	12	12	12
Minimum	7,8	11,2	bez	bez	0	0,3	22	0,36	0,010	0,7	8,2	0,0	823	0,0	54	20	13	0	0	0	0	0	0
Maksimum	8,1	25,0	bez	bez	9	1,4	79	0,55	0,020	4,7	10,0	0,4	855	0,5	127	300	13	0	0	0	0	98	63
Srednja vrijednost	8,0	17,6	bez	bez	2	0,5	46	0,44	0,010	1,9	9,1	0,2	849	0,2	99	94	13	0	0	0	0	12	10
Br. nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% nesukladnih anal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.