



- LIJEVANO ŽELJEZNI ELEMENTI ZA RADNI TLAK 16 BARA:
- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. FF komad DN50, L=600 | 9. Sl. priрубnica d63/DN50 |
| 2. EV zasun DN50 | 10. EF spojnica d63 |
| 3. Hvatač nečistoća DN50 | 11. PE 100 d63 |
| 4. MDK DN50 | 12. EV zasun DN50 |
| 5. FF komad DN50, L=400 (min 3xDN) | 13. Ugradbena garnitura DN50 |
| 6. Ultrazvučni vodomjer 50 | 14. Ulična kapa |
| 7. Nepovratni ventil DN50, L=200 | 15. T-kom odgovarajućeg promjera |
| 8. Tuljak d63 | 16. MULTI/JOINT odgovarajućeg promjera |

	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. VINKOVCI, D.Žanića-Karle 47a	TEHNIČKA NORMA ZA IZVOĐENJE TIPSKOG PRIKLJUČKA VK-63 NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE	
	GRAĐEVINA:	Priključak na sustav javne vodoopskrbe VK-63	MJERILO:
SADRŽAJ:	Shematski prikaz		
OPIS:	Montaža svih potrebnih elemenata za izvedbu priključenja profilom cjevovoda PEHDd63mm, do 20m iza profila cjevovoda sukladno tehničkim normama javnog isporučitelja vodnih usluga u izgrađeno armirano betonsko vodomjerno okno.		
-sve dimenzije su u mm			